

Raum für technische Infrastruktur

Dieser Raum ist ein sicherheitsrelevanter Bereich!

Gem. Art. 24, 29 und 32 EU-DSGVO sind folgende Regelungen zu beachten:

(BSI-Grundschutz INF.2.A6 Technische und organisatorische Vorgaben für Serverräume / ISO 27001: A.11.1 Sicherheitsbereiche)

Der Raum verfügt über einen besonderen Schließkreis und ist abgeschlossen zu halten, sofern keine berechnigte Person anwesend ist.

Zutritt nur für berechnigtes Personal.

Zutritt für andere Personen nur in Begleitung und nur unter Beaufsichtigung durch berechnigtes Personal.

Der Zutritt ist in der umseitigen Liste zu protokollieren.

Die anderen Personen bzw. Firmen sind auf die Vertraulichkeit zu verpflichten.

Von einer Beaufsichtigung darf nur abgesehen werden, wenn...

...die IT-Systeme in abgeschlossenen Schranksystemen (keine Standard-Schlüssel) betrieben werden und die Konsolen gesperrt sind.

Verantwortlich für die Prüfung und Durchführung der Verpflichtung ist die den Zutritt bearbeitende berechnigte Person. Die eingescannten Verpflichtungen sind abzulegen und damit zu finden unter dem Vorgang "111031.30-2019/003310 - 2019_Zutrittsregelung_Räume_mit_technischer_Infrastruktur"

Die Benutzung von tragbaren nicht unter der Kontrolle des Landkreises Celle stehenden IT-Systemen, Mobiltelefonen und Kameras ist nur nach Genehmigung durch eine berechnigte Person gestattet.

Die Lagerung von brennbaren Materialien ist auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Hinweise für Reinigungs- oder bauliche Arbeiten:

- Bei der Reinigung von Tastaturen können unbeabsichtigt Eingaben an Servern oder anderen zentralen Komponenten erfolgen!
- IT-Systeme können versehentlich ausgeschaltet werden!
- Stromversorgungs- oder Kommunikationskabel können beschädigt oder aus den Endpunkten gerissen werden!
- Wasser oder Reinigungsflüssigkeit kann Kurzschlüsse in Hardware-Komponenten